

中度障害時

ガス供給・除害設備インターロックシステム

警報発報



電話連絡(速報)

実験ユーザーまたは 第一発見者

PHS 3160 又は 3161

設備取扱責任者が 現場にいない場合



設備取扱責任者

PHS 3160 又は 3161 又は、掲示板記載連絡先 保安係員

電話連絡

(速報)

谷田 PHS 3880 又は、掲示板記載連絡先

宇留賀 PHS 3836 又は、掲示板記載連絡先

加藤(和) PHS 3949 又は、掲示板記載連絡先

ビームライン担当者 谷田 PHS 3880

又は、掲示板記載連絡先




後日詳細報告





設備保守業者

安全管理室 服部 PHS 3300



軽度障害時

ガス供給·除害設備 インターロックシステム

警報発報



電話連絡(速報)

実験ユーザーまたは 第一発見者

PHS 3160 又は 3161

設備取扱責任者が 現場にいない場合



設備取扱責任者

PHS 3160 又は 3161 又は、掲示板記載連絡先 電話連絡 (速報)

保安係員

谷田 PHS 3880 宇留賀 PHS 3836 加藤(和) PHS 3949

///// i修依頼

ピームライン担当者

谷田 PHS 3880





設備保守業者